



ПАСПОРТ № 6
доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения

1. Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Большие Боры

Почтовый адрес 175234, Новгородская область, Старорусский район, д. Большие Боры д. № 1

Телефон: 8(81652) 72517

e-mail: borsr@yandex.ru

175234 Новгородская область, Старорусский район, д. Большие Боры, д. 83, тел/ 8(81652)72 – 513

(полное юридическое наименование объекта почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

2. Ведомственная принадлежность объекта муниципальная

3. Вид деятельности образовательная

4. Характеристика объекта основное здание - отдельно стоящее, одноэтажное отдельно стоящее здание (встроенное, пристроенное, этаж в здании), ное 1961 г.; пристройка – двухэтажная, 1981 г., здание дошкольной группы - отдельно стоящее, одноэтажное – 1986 г.

5. Объем предоставляемых услуг по факту - 71 чел., проектная напол-
(количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др.)
няемость - 420 чел., дошкольная группа: по факту - 12 чел., проектная на-
полняемость - 25 чел.

6. Доступность услуги для категорий инвалидов

- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;
- вариант «-» - не обслуживаются

Категории инвалидов			
на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражениями слуха (Г)
В	А	Б	Б

7. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов

(Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «х»)

Наименование элементов территории образовательного учреждения	Фактическая доступность для инвалидов			
	на кресле-коляске	с поражением опорно-двигательного аппарата	с поражением зрения	с поражениями слуха (Г)

Территория объекта	x	x	x	x
Входная группа	-	x	x	x
Пути движения	-	x	x	x
Зона обслуживания		x	x	x
Санитарно-бытовые помещения	-	x	x	x
Средства информации и телекоммуникации	-	-	-	-

8. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов
(Нужное отметить знаком «х»)

Степень доступности общественного здания	Категории инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен	-	x		x
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация	-	-	x	-
Объект не доступен, требуется адаптация	x			

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № 6 от «17» сентября 2012года

Директор школы



(Подпись)

С.А.Мельникова

М.П.

Дата составления паспорта «17» сентября 2012года

АНКЕТА № 6

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Большие Боры

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес 175234, Новгородская область, Старорусский район, д. Большие Боры д. № 1

Телефон: 8(81652) 72517 e-mail: borsr@yandex.ru

175234 Новгородская область, Старорусский район, д. Большие Боры, д. 83, тел/ 8(81652)72 – 513

Ведомственная принадлежность объекта муниципальная

Вид деятельности образовательная
(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно - досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта муниципальная
(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

Размещение объекта основное здание - отдельно стоящее, одноэтажное 1961 г.; пристройка – двухэтажная, 1981 г., здание дошкольной группы - отдельно стоящее, одноэтажное – 1986 г.

(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта), материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг по факту - 71 чел., проектная наполняемость - 420 чел., дошкольная группа: по факту - 12 чел., проектная наполняемость - 25 чел.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
1-территория	Вход на территорию:	К	наличие	В наличии	
1-территория	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	160 см	
	Знак доступности учреждения				
	Автостоянка посетителей				
1-территория	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	31 м.	
1-территория	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	-	
1-территория	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	-	установка
1-территория	Путь к главному (специализированному) входу в здание: • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м	К, О К, О, Г С О	не менее 180 см наличие наличие наличие	200 см нет - -	установить
1-территория	Открытая лестница: • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени	О,С О,С С С	не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие наличие	нет	
1-территория	Пандус: • высота подъема • уклон	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	нет	

1	2	3	4	5	6
-	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте	К О	70 см 85-95см	-	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
1	Высота площадки		норматив не установлен	95см	
1	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	220 x160см	реконструкция
-	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	-	
1	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	В наличии	-
1	Навес	К, О, С	наличие	В наличии	-
	Лестница наружная				
1	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	нет	-
1	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	-	
1	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	
1	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	-	
-	Пандус наружный			нет	создание
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	
	Уклон	К	И/И - не более 1/12	-	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	

1	2	3	4	5	6
-	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см	- -	
-	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	- - -	
1	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	нет	создание
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	-	
1	Тамбур				
1	Габариты тамбура: глубина х ширина	К	не менее 220x180 см	215 x168 см.	реконструкция
1	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Р 180 см. 2,6 см.	реконструкция

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
2-1эт, 1-2эт.	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	не менее 200 см	
1-2эт	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	не менее 200 см	
-	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г О, К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	да - -	
1-2эт	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	нет	создание
Лестница №1 (в зоне оказания услуги)					
13	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверх и вниз (ширина)	С	60 см	нет	
-	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	нет	
-	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	С одной стороны 85 см -	
Лестница №2 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					

1	2	3	4	5	6
-	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие	- - -	
-	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	-	
-	Знак доступности	К, С	наличие	-	
Пандус внутренний к лестнице № 1					
-	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	
-	Уклон	К	И/І - не более 1/12	-	
-	Разворотные площадки внизу,верху	К	не менее 150x150 см	-	
-	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	- - - -	
-	Пандус переносной	К	наличие	-	
-	Подъемник для инвалидов		наличие	-	
-	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	-	
-	Эскалатор, траволатор	О	наличие	-	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетироваемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок №			-	-
-	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	-	-
-	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150 см	-	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
	Обслуживание в кабинете № 1				
10,13,-2эт	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	90 см	
10,13,-2эт	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	не менее 120 см	
10,13,-2эт	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	не менее 150x150 см	
10,13,-2эт	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	60-70 см	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	Обслуживание с перемещением по маршруту №			-	-
-	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	-	-
-	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	-	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
-	Кабина индивидуального обслуживания №			-	-
-	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см	-	-
-	Место для сидения	О	наличие	-	-
-	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	-	-

1	2	3	4	5	6
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
-	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О		-	-
-	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	-	-
-	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	-	-
-	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.	-	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие		
19,20-2эт	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	60 см	реконструкция
-	Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	Нет	
21,23-2эт	Раковина: - зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) - высота раковины - опорный поручень	К К О	не менее 130x85 см 75-85 см наличие	105x85 см 81 см -	Реконструкция - создание
19,20-2эт	Кабины: - количество кабин - ширина дверного проема - габариты (минимальные глубина ширины) - опорные поручни - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие	4 75 80x100 см В наличии 120x250 -	Реконструкция Реконструкция Установка
-	Знак доступности кабины	К, О	наличие	-	Установка
-	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	-	Установка
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
2	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	В наличии	
2	Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	В наличии 180 1см В наличии	
-	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	- - - -	установка
-	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	- - - - - - -	
-	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	-	
-	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	-	
-	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	-	
-	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	-	
-	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	-	

1	2	3	4	5	6
-	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	-	
-	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	-	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на входной группе - установка пандуса

на путях передвижения - покраска первой ступеньки входного крыльца яркой краской

в санитарных помещениях - реконструкция туалетов

по средствам информации и коммуникации на объекте - надписи: •размещение на высоте• прописных букв, освещенность

Соловьева С.В. - заместитель председателя комитета по образованию,
председатель комиссии.

(подпись)

Члены комиссии:

Калистратова В.Г. - ведущий специалист комитета по образованию.

(подпись)

Вишнякова Т.А., ведущий специалист МАУ «Центр сопровождения образовательных учреждений».

(подпись)

Докучаев С.В, заведующий отделом по строительству, транспорту и коммунальному хозяйству Администрации Старорусского муниципального района. (по согласованию).

Федорова Н.И., председатель Старорусской районной организации Новгородской областной общественной организации (НООО) Всероссийского общества инвалидов. (по согласованию.)

(подпись)

Директор школы

С.А. Мельникова

(подпись)

« 25 » сентября 2012 года